

Крат заказ на датчик избыточного давления специального исполнения Радон ВБ СИ

Радон СИ xx - x - xxx - xxx - xx - x - x - 42 1551-038-31636677 98 ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8

- | | |
|---|--|
| 1 - Наименование изделия | 6 – Длина «мокрой» части кабеля
xx –метров. |
| 2 - Исполнение по взрывозащите:
ОП –общепромышленное;
ВБ – взрывозащищенное, «1ExibIICT6». | 7 - Код выходного сигнала:
1 - 0-5 мА
2 - 4-20 мА
3 - 0-20 мА |
| 3 - Измеряемый параметр:
Д – избыточное давление;
У – гидростатическое давление | 8 - Тип присоединительного штуцера:
1 - М20х1,5
2 - К1/4;
3 – К1/2;
4 – по заказу. |
| 4 - Верхний предел измеряемого параметра
xxx – МПа (для «Д»);
xxx – метров (для «У») | |
| 5 - Предел допускаемой основной погрешности:
1,00 –для «У»;
0,50 – для «Д» и «У»;
0,25 – для «Д»;
0,20 – для «Д»; | |

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте rdn@nt-rt.ru
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12