

Карта заказа на датчики уровня жидкости РАДОН - У

Модификации датчика

Для выбора необходимой модификации погружного датчика гидростатического давления «Радон У» необходимо указать полную кодировку, соответствующую Вашим задачам. Информация о модификациях, указывается в символах полного названия датчика, обозначенных символами «х». Полная кодировка расшифровывается следующим образом.

Р а д о н У х х - х х - х х - х х - х - 4 2 1431-002-31636677-98

1 2 3 4 5 6

- | | |
|---|--|
| 1 - Наименование изделия; | 5 - Длина «мокрой» части кабеля: хх - метров; |
| 2 - Исполнение по взрывозащите:
ОП - невзрывозащищенное, общепромышленное;
ВБ - взрывозащищенное, «1ExibIICТ6»; | 6 - Код выходного сигнала:
1 - 0-5 мА
2 - 4-20 мА
3 - 0-20 мА |
| 3 - Верхний предел измеряемого параметра, м; | |
| 4 - Предел допускаемой основной погрешности %:
хх - 0,5; 1,0; | |

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте rdn@nt-rt.ru
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12